



LANCIANOFIERA  
POLO FIERISTICO D'ABRUZZO

## DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

---

**delibera n. 25**

**Interventi Sistema Antincendio;**

verbale n. 22 punto n. 3

---

L'anno duemilaventitré, il giorno mercoledì venticinque del mese di ottobre, alle ore dodici, in Lanciano presso la sede sociale si è riunito, in seconda convocazione, il Consiglio di Amministrazione del consorzio LANCIANOFIERA Polo Fieristico d'Abruzzo, su convocazione del Presidente Donato Amedeo Di Campli.

Presenti:

il Presidente Donato Amedeo Di Campli;

il Consigliere Alberto Paone;

assente giustificato il Consigliere Bruno De Felice;

Risulta presente l'Organo di Controllo, il Sindaco Unico Avv Alfonso Frattura;

Assume la presidenza il Presidente Donato Amedeo Di Campli.

Assiste alla seduta l'Ing. Francesco De Marzo per aggiornamenti sul sistema antincendio;

Le funzioni di segretaria verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Federica D'Antonio dell'Ufficio Segreteria su indicazione del Presidente Donato Amedeo Di Campli.

### **PUNTO n. 3: Interventi Sistema Antincendio;**

\* In relazione agli interventi previsti per il ripristino del sistema antincendio, al fine di renderlo operativo e adeguato alle esigenze del Consorzio, il Presidente Avv. Di Campli ha informato i membri del Consiglio di Amministrazione in merito ai sopralluoghi effettuati. L'obiettivo di tali ispezioni è quello di quantificare le necessarie modifiche e i lavori che dovrebbero essere eseguiti per consentire al Consorzio di ottenere l'autorizzazione per la messa a norma dell'impianto.

Per garantire una valutazione tecnica precisa, il Presidente ha coinvolto l'Ing. De Marzo, responsabile della sicurezza del Consorzio e tecnico qualificato. L'Ingegnere ha illustrato ai membri del CdA le problematiche legate al sistema idrico, evidenziando che a causa delle perdite d'acqua, questo non risulta essere pienamente efficiente.

Al fine di evitare di ricorrere all'aiuto dei Vigili del Fuoco durante le manifestazioni, offrendo una soluzione più autonoma e sicura, l'ing. De Marzo, precisa che è necessario intervenire sul gruppo di pompaggio. Purtroppo, le pompe, a causa del naturale trascorrere del tempo, hanno subito un processo di degrado che ne compromette l'efficienza, ed essendo giunte al termine del loro ciclo di vita, non svolgono più appieno la loro funzione.





LANCIANOFIERA  
POLO FIERISTICO D'ABRUZZO

Sfruttando l'utilizzo del pozzo artesiano, continua l'Ing. De Marzo, tramite l'installazione di una tubazione che lo colleghi alla vasca antincendio, sarà possibile recuperare parte del funzionamento; tuttavia, questo intervento non garantirebbe, però, la certificazione antincendio.

L'Ingegnere ha infatti sottolineato che, per ottenere la certificazione di conformità, sarebbe necessario intervenire anche sui padiglioni, rivestendoli con pareti ignifughe. Ciononostante, ha evidenziato che, in considerazione dei progetti futuri di riqualificazione dell'intera area consortile, tali interventi potrebbero essere sviluppati successivamente.

Gli interventi proposti dall'ingegnere, qualora venissero realizzati, permetterebbero però, al Consorzio di poter organizzare alcune tipologie di eventi all'interno dei padiglioni.

Tutti gli eventi, che il Consorzio vorrà realizzare, naturalmente, dovranno essere sottoposti ad autorizzazioni da parte di commissioni vigilanti, che hanno il compito sia di vigilare sul rispetto delle procedure sia di manlevare il Consorzio da ogni responsabilità.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ascoltato quanto riferito dal Presidente Di Campli;
- udito l'intervento dell'Ing. De Marzo;
- valutate le possibili attività che il Consorzio potrebbe realizzare, ripristinando il sistema antincendio;
- tenuto conto che le strutture del Consorzio si prestano anche allo svolgimento di eventi, concerti e spettacoli.;
- considerato che il Consorzio può attraverso il noleggio delle proprie aree generare ulteriori introiti;

con voto palese e all'unanimità dei presenti;

#### DELIBERA N.25

- di delegare il Presidente Avv. Donato Amedeo Di Campli, al reperimento di preventivi circa la realizzazione di tali interventi;





LANCIANOFIERA  
POLO FIERISTICO D'ABRUZZO

- di visionare e deliberare sui lavori di straordinaria manutenzione solo dopo aver effettuato le dovute valutazioni economiche;

f.to La Segretaria  
Dott.ssa Federica D'Antonio

f.to Il Presidente  
Avv. Donato Amedeo Di Campi

